



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПВ5-00008

Плевен, 19.07.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило Заявление в Басейнова дирекция „Дунавски район“ за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1 и ал.2 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите:

Питейно-битово водоснабдяване

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:

Карстови води в Малм-Валанжския басейн, код BG1G0000J3K051.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира водовземането:

Тръбен кладенец ТК-ВиК Исперих -Голям Поровец в имот № 15953.26.30 по кадастралната карта на с. Голям Поровец, община Исперих, област Разград ЕКАТТЕ 15953, с координати (WGS84) N 43°40'06.0, E 26°47'48.3.

Дълбочина 600.00 м.

Кондукторна колона: метална с диаметър Ø530 мм от 0.00 до 45.00 м, задтръбно циментирана;

Експлоатационна колона: метална с диаметър Ø526 мм от 0.00 до 250.00 м задтръбно циментирана;

Интервалите от 250.00 до 350.00 м с диаметър Ø219 мм, от 350.00 до 380.00 м с диаметър Ø219 мм, и от 380.00 до 600.00 м с диаметър Ø195 мм са необсадени. Водовземането се осъществява с потопяема помпа SAER S-18A/8 с $Q_{\max} = 7.0$ л/сек. Помпата е спусната на дълбочина 190.00 м.

4. Място на използване на водите, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ:

питейно-битово водоснабдяване на с. Голям Поровец, община Исперих, област Разград ЕКАТТЕ 15953.

5. Проектни параметри на използването:

Годишно водно количество – 44150.0 м³/год. Средноденоношен дебит – 1.4 л/сек. Върхов дебит – 7.0 л/сек. Допустимо понижение – 4.10 м при непрекъсната работа на помпата до 4.8 часа и СВН 132.35 м от кота терен 304.80 м.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bdds.org, web: www. bd-dunav.c



6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Водовземното съоръжение да се оборудва с водомерно устройство за измерване на добитите водни количества;
- Да се извършва ежемесечно измерване на добитите водни количества и достигнати динамични водни нива.
- Да се извършва ежегодно химичен анализ на добиваната подземна вода по показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониев йони, хлориди, сулфати и нитрати (Прил.1 на Наредба № 1/10.10.2007г.) в акредитирана лаборатория;
- Да се спазват параметрите на водовземането – дебити, допустимо понижение, разрешени водни количества и разпределението им;
- Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества;

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция “Дунавски район” гр. Плевен, ул. “ЧАТАЛДЖА” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейновата дирекция “Дунавски район”

